



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

Tel. (787) 641-6600 Ext. 5115

Fax. (787) 641-6230

19 de junio de 2018

Aviso de Enmienda I
Subasta Formal 18-28F
Integración de Generador Eléctrico a Nuevo Panel de Emergencia
Centro Judicial de Ponce

Estimados señores:

La Junta de Subastas de la Rama Judicial **enmienda la fecha del Acto de Apertura** de la presente subasta de la siguiente manera:

Acto de Apertura:

Día: jueves, 28 de junio de 2018

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Salón de Conferencias, Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas, Piso 14, Oficina de Administración de los Tribunales, Edificio Seaborne, Avenida Muñoz Rivera, Núm. 268, San Juan, P.R.

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados **hasta el 28 de junio de 2018 a las 9:30 a.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertadas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el "Ground" del Edificio Seaborne, 268 Avenida Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30 a.m. a 12:00m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.** Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **10:00 a.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, luego de haber celebrado la reunión pre subasta del miércoles, 13 de junio de 2018, la Junta de Subastas de la Rama Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

- **Página 5**

268 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918-1913

P.O. Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

III. ESPECIFICACIONES:

Situación Actual y Propósito del Proyecto:

- **Se enmienda** la tercera oración del tercer párrafo para que lea de la siguiente manera:

“Además, se pueden energizar los **cuatro (4) elevadores públicos**, el sistema de seguridad de cámaras, el sistema de control de acceso y el sistema de comunicaciones al Nuevo Panel de Emergencia”.

A. Trabajos a Realizar:

- **Se enmienda** la primera oración para que lea de la siguiente manera:

“El licitador deberá presentar una oferta que incluya el diseño eléctrico y **plano preliminar de los trabajos a realizar**, la adquisición de equipos, la instalación de equipos y todos los trabajos necesarios para integrar el generador eléctrico existente a un nuevo MDP de Emergencia (*Main Disconnect Panel*) con el propósito de expandir la cobertura eléctrica a todo el edificio, excepto los *chillers* del sistema de aire acondicionado.

- **Se aclara** que el licitador al cual se le adjudique la subasta proveerá el diseño y el plano certificado por un ingeniero electricista para ser evaluado por parte de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) previo a comenzar los trabajos.

- **Página 6**

A. Trabajos a Realizar:

- **Se enmienda** el inciso #5 para que lea de la siguiente manera:

“Integración de los paneles eléctricos de **cuatro (4) elevadores públicos** al nuevo MDP”.

B. Requisitos:

- Se enmienda** el inciso #1 para que lea de la siguiente manera:

“El licitador deberá incluir las especificaciones detalladas de los **trabajos a realizar, el diseño y el plano preliminar**. Incluirá los detalles del calibre de la cabling, tubería y todos los materiales a utilizar. El licitador al cual se le adjudique la subasta entregará los **“submittals”** de los equipos a instalar luego de que la OAT y la AEP acepten el diseño y los planos certificados por el ingeniero electricista del licitador agraciado. El licitador al cual se le adjudique la subasta será

responsable de proveer todos los equipos necesarios para realizar los trabajos, según descritos en esta subasta”.

- **Se enmienda** la primera oración del inciso #3 para que lea de la siguiente manera:

“La ejecución de los trabajos será realizada y supervisada por un **ingeniero licenciado**”.

- **Página 7**

B. OTROS REQUISITOS

B. Póliza Requerida

- **Se enmienda** para que lea de la siguiente manera:

“La compañía a la cual se le adjudique la buena pro, presentará un endoso de la póliza de Responsabilidad Pública por la cantidad de \$1,000,000.00 a nombre de la Oficina de Administración de los Tribunales **y de la Autoridad de Edificios Públicos**, que incluya daños a la propiedad”.

- **Se añaden** las siguientes especificaciones relacionadas con el Nuevo Panel de Emergencia:

El Nuevo Panel de Emergencia se instalará al lado derecho del panel existente. El Nuevo Panel irá sobre un “concrete pad” (base de hormigón). Esto debe formar parte del diseño presentado por el contratista.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra Oficina procederá a enviar por correo electrónico este **Aviso de Enmienda I** a todos los licitadores que participaron de la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético de la Rama Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta constituirá el rechazo de la misma.

Cordialmente,


Karrie L. Opio Rodríguez

